

# ÅRSMELDING FOR NORDTVEIT VASSVERK 2014

Årsmøte for 2013 vart halde i Bedehuskjelleren 26.04.2014

Styret for 2014 er samansatt slik:

Laiar	: Svenn Idar Nordtveit
Nestlaiar	: Jan Edgar Hjertnes
Styremedlem	: Erling Berge
Styremedlem	: Hans Olav Nordtveit
Styremedlem	: Arve Nordtveit
Varamedlem	: Reidar Ebbesvik
Varamedlem	: Eli Hjartåker
Varamedlem	: Odd Lillefosse
Kasserer	: Harald Hjartåker (ikkje styremedlem)
Revisor	: Per Nordtveit

Styret har hatt 4 styremøter, 1 telefonmøte og 1 synfaring av kummer.

Vassverket har ikkje fått nye tilknyttningar i 2014 og er registrert med 103 parteigara i Nordtveit Vassverk og av desse er det totalt 99 avgifter.

Driftsmessigt har annlegget fungert fint. Det har våre ett ledningsbrudd på slangen til Byggefeltet i Hjartnes vågen.

Det er ein del gamle sluseventiler på stikkledningar ut fra kummer som ikkje helde tett og må skiftes ut. Styret hadde 08.09.2014 synfaring og innspiserte og fotograferte 10 kummer innvendig for å kartlegge alle kraner som bør skiftes ut.

Styret har vedteke at kraner skal skiftes ut over ein 3 års periode. Enkelte kummer er så små og trange at dei muligens må skiftes ut for å få gjort denne jobben.

Vannkvaliteten er tilfredsstillande. Mattilsynet har godkjent prøvene for 2014

Fargetall og koliforme er stigende på hausten og for å prøve å redusere desse verdiene har styre innhentet ulike tilbud på å øke rensing for å redusere desse verdiene. Dette er ikkje noko umiddelbart behov men for å ha ein plan på dette vist det viser seg at verdiene forrandrer seg. Dette er i samråd med Mattilsynet.

Inntaksventil og dagtank skal renses vår og høst og utspyling skal skje i henhold til utsendt utspylingsplan.

Heimesida er no i drift og skal oppdateres etter årsmøte og styremøter.

Kart over rørrettet er registrert i Fusa Kommune.

Nordtveit 20.04.2015

Svenn Idar Nordtveit

Laiar